

Wasserversorgung Embd
Gemeindeverwaltung
Flüo 6
3926 Embd



Firma Nr : 33087/16670

Sitten, den 10. Juli 2020

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 20-VS-25302

V 1



Probennummer: 20-83614

ADRESSE(N)

Abgegeben durch : Wasserversorgung Embd, Flüo 6, 3926 Embd
Verantwortliche Person : Herr Rolf IMBODEN, Wasserversorgung Embd, Barlei , 3926 Embd

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Embd
Probenahme am : 30.06.2020 um 09h20
Eingang : 30.06.2020
Ausgeführt von : Herr Rolf IMBODEN, Brunnenmeister / Gemeinderat

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilernetz
Netz : 145 - KALPETRAN Genossenschaft
Probenahmeort : 0 - OEFF. BRUNNEN-Sportplatz X : 630'741 Y : 118'071



ANALYSEERGBNISSE

VS-Chemie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0300-MOP	Leitfähigkeit 20 °C	136 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH im Labor gemessen	8.1	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Gesamthärte	6.6 °F		
VS-0305-MOP	Carbonathärte	5.4 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	22.0 mg/L		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Chlorid	1.70 mg/L	max. 250.00 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Sulfat	17.90 mg/L	M : max. 50.00 mg/L	Konform
VS-0392-MOP	Nitrit	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Nitrat	0.85 mg/L	max. 40.00 mg/L	Konform
VS-0391-mop	Magnesium	2.64 mg/L		
VS-0391-mop	Natrium	2.10 mg/L	max. 200.00 mg/L	Konform
VS-0391-mop	Kalium	2.39 mg/L		
VS-0556-MOP	Trübung	< 0.2 UT/F	max. 1.0 UT/F	Konform
VS-0325-MOP	Gesamtkohlenstoff	< 0.5 mg/L	max. 1.0 mg/L	Konform

max: Maximum, min: Minimum"; M: Richtwert

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden Normen.

GEBÜHREN

Gebühr : 317.90 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte(n) Probe(n). Genauere Informationen über die benutzten Methoden und die Messunsicherheit können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Dr. Christian Abbet
 Stellvertretender Kantonschemiker
 Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Embd, Herr Rolf IMBODEN, Barlei , 3926 Embd

