

Wasserversorgung Embd  
Gemeindeverwaltung  
Flüo 6  
3926 Embd



Firma Nr : 33087/16670

Sitten, den 10. Juli 2020

## ANALYSEBERICHT

**Auftragsnummer: 20-VS-25302**

**V 1**



**Probennummer: 20-83611**

### ADRESSE(N)

Abgegeben durch : Wasserversorgung Embd, Flüo 6, 3926 Embd  
Verantwortliche Person : Herr Rolf IMBODEN, Wasserversorgung Embd, Barlei , 3926 Embd

### GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Embd  
Probenahme am : 30.06.2020 um 08h14  
Eingang : 30.06.2020  
Ausgeführt von : Herr Rolf IMBODEN, Brunnenmeister / Gemeinderat

### BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilernetz  
Netz : 142 - EMBD Flüo  
Probenahmeort : 1 - Brunnen Derfji X : 630'145 Y : 118'135



ANALYSEERGESNISSE

VS-Chemie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0300-MOP	Leitfähigkeit 20 °C	183 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH im Labor gemessen	8.0	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Gesamthärte	9.0 °F		
VS-0305-MOP	Carbonathärte	6.7 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	30.8 mg/L		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Chlorid	0.30 mg/L	max. 250.00 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Sulfat	33.20 mg/L	M : max. 50.00 mg/L	Konform
VS-0392-MOP	Nitrit	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Nitrat	0.74 mg/L	max. 40.00 mg/L	Konform
VS-0391-mop	Magnesium	3.70 mg/L		
VS-0391-mop	Natrium	2.44 mg/L	max. 200.00 mg/L	Konform
VS-0391-mop	Kalium	1.29 mg/L		
VS-0556-MOP	Trübung	< 0.2 UT/F	max. 1.0 UT/F	Konform
VS-0325-MOP	Gesamtkohlenstoff	< 0.5 mg/L	max. 1.0 mg/L	Konform

max: Maximum, min: Minimum"; M: Richtwert

PROBENBEURTEILUNG

**Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden Normen.**

GEBÜHREN

Gebühr : 317.90 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte(n) Probe(n). Genauere Informationen über die benutzten Methoden und die Messunsicherheit können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Dr. Christian Abbet  
 Stellvertretender Kantonschemiker  
 Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Embd, Herr Rolf IMBODEN, Barlei , 3926 Embd

